

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия –
Алания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363131, Республика Северная Осетия – Алания,
Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел.8(86738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Пригородном
районе»

Тавказахов А. М.



Экспертное заключение №76
от « 23 » июля 2020г.

Муниципального бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №24 с.Дачное» Пригородный район РСО-
Алания расположено по адресу: РСО-Алания, Пригородный район,
с.Дачное ул.Степная.

Основание проверки: заявление заведующей МБДОУ «Детский сад
№24 с.Дачное» Гелисхановой М.З. №15-20-20/232-2020 от 08.07.2020г.

Составлен: врачом по ОГ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Пригородном районе» Кисиевой М.А..

Присутствовали: заведующая Гелисханова М.З.

I. Общие сведения.

1.1.Информация о лицензировании деятельности предприятия:
лицензируется впервые.

II. Санитарно-гигиеническая характеристика предприятия.

2.1. Характеристика участка: площадь участка составляет 500 кв.м..

Здание размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Территория образовательного учреждения огорожена по периметру забором, озеленена по периметру территории ДОУ, что соответствует п.3.1 СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (с изменениями на 27 августа 2015 года).

Имеет наружное электрическое освещение. На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную зону, что соответствует п.3.6. СП 2.4.1.3049-13.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны из резиновой плиты MONOLIT 30, имеются сертификаты качества, что соответствует п.3.8 СП 2.4.1.3049-13.

На территории игровой площадки оборудованы тентовые навесы с деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли, что соответствует п.3.10 СП 2.4.1.3049-13.

В хозяйственной зоне установлена котельная и трансформаторная, ограждена от игровой площадки. Мусорные контейнеры с крышкой расположены на оборудованной площадке, что соответствует п.3.18 СП 2.4.1.3049-13.

Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. Территория в удовлетворительном санитарном состоянии.

2.2. Характеристика здания: образовательное учреждение построено по типовому проекту, расположено в новом, отдельно стоящем, капитальном, 2-х этажном здании, площадь составляет 1058.4 кв.м.

Располагает следующим набором помещений: 6-ю групповыми ячейками, рассчитано на 120 детей (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал-58,3, гимнастический зал-49,2, кабинет старшего воспитателя-16,6, кабинет педагога-психолога-15,9, кабинет главного бухгалтера-10,3, кабинет руководителя-16,1); сопутствующие помещения (медицинский блок-32, пищеблок-46,2, постилочная-13,5); служебно-бытового назначения для персонала. Площадь и набор помещений соответствует требованиям СП 2.4.1.3049-13.

2.3. Водоснабжение: централизованное, поступает от сельского водопровода в сборную емкость для равномерного расходования воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая...». Протокол лабораторных исследований №1188 от 15.07.2020г. прилагается.

Горячее водоснабжение-автономное, имеется своя котельная.

2.4. Канализация: централизованное.

2.5. Освещение: освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 7.3 СП 2.4.1.3049-13.

Поверхность световых проемов и осветительных приборов в удовлетворительном состоянии. Показатели освещенности соответствуют СП 2.4.1.3049-13.

Протоколы лабораторных исследований искусственной освещенности №12-13 от 22.07.2020г. прилагаются.

2.6. Соблюдение температурного режима: отопительные радиаторы установлены под светопроемами, с гладкой поверхностью, легко поддаются влажной уборке, что соответствует п.8.3 СП 2.4.1.3049-13
Отопление помещений-автономное. Показатели микроклимата соответствуют СП 2.4.1.3049-13. Протоколы лабораторных исследований микроклимата №12-13 от 22.07.2020г. прилагаются.

2.7. Характеристика и оборудование помещений: в состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками и скамейками, что соответствует п.6.2 СП 2.4.1.3049-13.

Групповая ячейка ранней группы рассчитана на 20 детей, в состав которой входят: буфет- 5,5 кв.м., групповая- 51,2 кв.м., спальня- 51,1 кв.м., санузел- 19,2 кв.м., гардеробная- 17,9 кв.м..

Групповая ячейка I (с 2-3 лет) младшей группы включает в себя: гардеробная-17,9 кв.м., санузел-19,1 кв.м., спальня-51,1 кв.м., групповая-50,9 кв.м., буфет-5,2 кв.м., рассчитана на 20 детей.

Групповая ячейка II (с 3-4 лет) младшей группы рассчитана на 20 детей и располагает следующим набором помещений: спальня-48,5 кв.м., санузел-18,7 кв.м., гардеробная-20,3 кв.м., групповая-53,1 кв.м., буфет-7,6 кв.м..

На 2-м этаже расположены III групповые ячейки (средняя, старшая и подготовительная), рассчитанные на 20 детей в каждой группе.

Средняя группа (с 4-5 лет) включает в себя: буфет-5,5 кв.м., групповая-51,2 кв.м., спальня-51,1 кв.м., санузел-19,4 кв.м., гардеробная-18 кв.м..

Старшая группа (с 5-6 лет): гардеробная-18 кв.м., санузел-19,2 кв.м., спальня-50,3 кв.м., групповая-56,2 кв.м., буфет-5,5 кв.м..

Подготовительная группа (с 6 лет): спальня-48,5 кв.м., санузел-18,7 кв.м., гардеробная-20,3 кв.м., групповая-51,1 кв.м., буфет-7,6 кв.м..

Групповые оборудованы детской мебелью (столами и стульями). Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлых тонов, что соответствует п.6.7 СП 2.4.1.3049-13.

Спальни оборудованы стационарными трехъярусными и одноярусными кроватями. Обеспечены постельными принадлежностями в достаточном количестве, постельное белье промаркировано.

В буфетных установлены раковины для мытья посуды, шкафы для чистой посуды. Имеется вытяжная вентиляции, акт эффективности работы и технический паспорт предоставлены.

Туалетные оборудованы по 4 раковины и 4 унитаза, разделены кабинками. Унитазы оборудованы детскими сидениями, что соответствует п.6.19 СП 2.4.1.3049-13, имеется душевая со сливом (трапом). Напротив умывальников установлены вешалки для детских полотенец, промаркированы, что соответствует п.6.21 СП 2.4.1.3049-13.

2.8.Характеристика и оборудование производственных помещений:
пищеблок МБДОУ расположен на первом этаже, оснащен холодильным и технологическим оборудованием. Площадь столовой составляет 121,3 кв.м. Помещения пищеблока: холодильный цех, овощной цех, моечная, кладовые, подсобное помещение). Имеется в достаточном количестве посуда (столовая, кухонная), разделочный инвентарь (доски, ножи), рабочие столы для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд. Столы и кухонная посуда промаркированы.

Помещения пищеблока (производственные, складские, санитарно-бытовые) оснащены отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции, документы на них предоставлены, что соответствует СП 2.4.1.3049-13.

Для ополаскивания посуды установлены гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует п.13.6. СП 2.4.1.3049-13.

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванная, что соответствует п.13.4 СП 2.4.1.3049-13.

Складские помещения оборудованы стеллажами и холодильниками для хранения продуктов, без морозильных камер и температурным табло.

Помещение постирочной оборудовано: 3 стиральными машинами, гладилкой, 4 сушками и шкафами для хранения чистого белья.

2.9.Медицинское обслуживание: медицинский блок расположен на первом этаже, представлен кабинетом врача и изолятором и сан.узлом. Мед. кабинет оснащен: письменным столом, стульями, шкафом канцелярским, весами, ростомером, кушеткой; нет в наличии холодильника, бактерицидной лампы, шкафа аптечного.

III Заключение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 с.Дачное» Муниципального образования Пригородный район, РСО-Алания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

IV Подписи:

Врач по ОГ

Кисиева М.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363131,
Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское ул. Гагарина, 20
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел. 8(86738)2-23-82, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
Главный врач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

в РСО – Алания в

Пригородном районе»

Тавказахов А. М.



Экспертное заключение № 09 * 01 от « 23 » июля 2020г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол
лабораторных исследований № 12-13 от 23.07.2020г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявление заведующей МБДОУ
«Детский сад №24 с. Дачное» Гелисхановой М.З. №15-20-20/232-2020г от 08.07.2020г.

Наименование вида измерений: измерение микроклимата помещений.

Дата и время измерений: « 22 » июля 2020г. 12:10

Цель измерений: на соответствие требований СанПиН 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МБДОУ «Детский сад №24 с. Дачное», РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное ул. Степная.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №12-13 от 22.07.2020г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Пригородном районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 от 05 октября 2015г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Врач ОГ

Тавказахов А.М.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 362021, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: 363131,
Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. Гагарина, 20
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел. (886738) 2-2382, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510841
выдан 14 сентября 2017 г.
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 05 октября 2015 г.
Действителен: бессрочно

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-13

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ

от « 22 » июня 20 20 г.

Дата и время измерений: 22.07.2020г. 12¹⁰

Место измерений: МБДОУ «Детский сад №4 с. Дачное» РСО-Алания,
(адрес проведения замеров)
Пригородный район, с. Дачное, ул. Смирнова.

Измерения выполнил (а): инженер-техник Тагаева А.В.
(ФИО, должность)

В присутствии: зав. Темсхановой М.З.
(ФИО, должность)

Дополнительные сведения: заявление зав. Темсхановой М.З.
№ 15-20-20/232-2020г. от 8.07.2020г.

Категория по уровню энергозатрат: -

Период года: летний

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:


Наименование и тип средства измерения	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
				Номер	Поверено (дата)
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	42340	2000	±8	08/1097 08/1098	17.03.2021
Прибор мультиметр цифровой	MBID063072	2019	±0.003	6-6	20.01.2021


Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Искусственная освещенность				Естественная освещенность		
		Система освещения (комбинированная, общая)	Тип ламп (люминесцентные, накаливания и тип)	Освещенность в люксах	Количество неработающих ламп	Освещенность внутри помещения	Наружная освещенность	КЕО
1	Игровая комната №1	общ	лл		0	324		
2	Игровая комната №2	общ	лл		0	323		

Измерение проводил


(подпись)


(ФИО)

общее количество страниц ____ : страница ____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с. Октябрьское ул. Гагарина, 20
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел. 8(86738)2-23-82, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе»



Тавказахов А. М.

Экспертное заключение № 10-ОГ от «23» июля 2020г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований № 12-13 от 22.07.2020г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявление заведующей МБДОУ «Детский сад №24 с. Дачное» Гелисхановой М.З. №15-20-20/232-2020г от 08.07.2020г.

Наименование вида измерений: измерение освещенности помещений.

Дата и время измерений: «22» июля 2020г. 12:00

Цель измерений: на соответствие требований СанПиН 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МБДОУ «Детский сад №24 с. Дачное», РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное ул. Степная.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №12-13 от 22.07.2020г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Пригородном районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 от 05 октября 2015г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач ОГ

Тавказахов А.М.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 362021, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: 363131,
Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское ул. Гагарина, 20.
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел. (886738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510841
выдан 14 сентября 2017 г.
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 05 октября 2015 г.
Действителен: бессрочно

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ № 12-13

ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ

от « 12 » июля 2020 г.

Дата и время измерений: 22.04.2020г. 12⁰⁰

Место измерений: МБДОУ «Детский сад №24с.Дачное», РСО-Алания,
(адрес проведения замеров)
Пригородный район, с. Дачное, ул. Степная.

Методика измерения: ГОСТ 24940-2016

Измерения выполнил (а): Химик-эксперт Тазаева А.В.
(ФИО, должность)

В присутствии: зав. Темухановой М.З.
(ФИО, должность)

Дополнительные сведения: заявление зав. Темухановой М.З.
№ 15-20-20/232-2020г. от 8.04.2020г.

Напряжение в электросети до измерений: 223 В

после измерений 220 В

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование и тип средства измерения	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Погрешность, % или класс точности	Свидетельство о поверке	
				Номер	Поверено (дата)
Прибор комбинированный «ТКА - ПКМ»	24248-04	2000	±8 ±16	08/1097 08/1098	17.03.2021

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Микроклимат					
		t° воздуха, °C		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Высота	Измеренная	Высота	Измеренная	Высота	Измеренная
1	Игровая комната №1	0,1	22,4				
		1,1	22,5	1,1	43,3		
		1,7	22,5				
2	Игровая комната №2	0,1	22,5				
		0,7	22,6	1,1	42,6		
		1,1	22,7				

Измерение проводил

В.И.И.
(подпись)

Таззаева А.В.
(ФИО)

общее количество страниц ____: страница ____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363131,
Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Тел.8(86738)2-23-82, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,

Главный врач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в РСО – Алания в
Пригородном районе»

Тавказахов А. М.



Экспертное заключение № 803 *ОГ от « 15 » июля 2020г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований № 1188 от 15.07.2020г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявление заведующей гелисхановой М.З. №15-20-20/232-2020г от 08.07.2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Дата и время отбора пробы (образца): « 13 » июля 2020г. 11:00

Дата и время доставки пробы (образца): « 13 » июля 2020г. 12:00

Цель отбора: на соответствие требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ «Детский сад №24 с.Дачное» РСО-Алания, с.Дачное ул.Степная.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ «Детский сад №24 с.Дачное» РСО-Алания, с.Дачное ул.Степная (пищеблок).

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №1188 от 15.07.2020г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Пригородном районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 от 05 октября 2015г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач ОГ

Тавказахов А.М.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Гагарина, 20
ИНН 1516608274/КПП 151203001
Тел. (88672) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510841
выдан 14 сентября 2017г.
Дата внесения в реестр сведений об
Аккредитованном лице 05 октября 2015г.
Действителен: бессрочно

Ф 03 (ДПП 03-18\19-01-02-2019)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1188

«15» Июля 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Врачом по ОГ ФФБУЗ «ЦГ и Э в РСО-Алания в Пригородном районе» Кисевой М.А.

Дата и время отбора пробы (образца): «13» Июля 2020г. 11ч:00мин

Дата и время доставки пробы (образца): «13» Июля 2020г. 12ч:00мин.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ «Детский сад №24 с. Дачное», РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное, ул. Степная.

(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ «Детский сад №24 с. Дачное», РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное, ул. Степная.

Код пробы (образца):

18.20.1188.02.01-19.20.1188.02.02

Объем партии: 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014.

Условия транспортировки: доставлена автотранспортом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Пригородном районе, в термосумке с охлаждающими вкладышами.

Дополнительные сведения: Заявление заведующей Гелисхановой М.З. №15-20-20/232-2020г. от 08.07.2020г.

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Валиева Л.К.
ФИО

Подпись

Тавказахов А.М.
ФИО

Общее количество листов: __, лист. __

Код образца (пробы)

18.20.1188.02.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 109	Общее микробное число	0	50	КОЕ/1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	0	Не доп.	КОЕ/100,0мл.	
	Термотолерантные колиформные бактерии	0	Не доп.	КОЕ/100,0мл.	
	Колифаги	-	-	КОЕ/100,0мл.	
	Споры сульфитредуцируюш их клостридий	-	-	КОЕ/20,0мл.	
Врач бактериолог : <u>Токаева З.Д.</u> 					
Подпись					

Общее количество страниц ____; страница ____

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах (20гр)	0	0	балл	ПНД Ф 12.16.1
2	Запах (60гр)	0	0	балл	ПНД Ф 12.16.1
3	Цветность	<0	20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,5	2,6	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164
5	Окисляемость	1,84	0,5-100,0	мг/дм ³	ГОСТ 55684-2013
6	Аммиак и ионы аммония	<0,005	0,05-4,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045
7	Нитриты	<0,002	0,02-3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045
8	Хлориды	12,0	10,0-250,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245
9	Общая жесткость	3,05	7,0	(гр.ж)	ГОСТ 31954
10	Железо	<0,05	0,1-2,0	мг/дм ³	ГОСТ 4011
11	Остаточный хлор	-	0,3-0,5	мг/дм ³	ГОСТ 18190

Исследования проводил (и):

Должность	ФИО	Подпись
Химик-эксперт	Газзаева Алина Викторовна	